



Bautenstand vom 09.01.2023 zum Objekt Heinrich-Zille-Str. 5 in Altenburg




Baugrube für den Terrassenbau ist ausgehoben



Zwischen- und Außenwände werden mittels Diamantseil horizontal durchtrennt und anschließend mit Kunststoff-Sperrbahnen versehen



Kunststoffsperrbahnen werden zugeschnitten



Sandstein-Wendeltreppe wurde zum Schutz vor mechanischer Beschädigung und Verunreinigung verkleidet



Fertige Wand mit neu hergestellter Horizontalabdichtung und bereits erfolgter Verpressung mit quellfähigem Mörtel



Horizontalabdichtung im Sägeverfahren ist erfolgt



Vertikalabdichtung am Außenmauerwerk ist in Arbeit